

**राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
सूचना**

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत)

1. राजगढ़ नीमच पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110003 में है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया गया है, ने पारेषण लाइनों के संबंध में पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक आवेदन किया है। सब-स्टेशन और अन्य संपत्तियां, जिनका विवरण दिया गया है:

क्र.सं.	लाइन का नाम/ उप- स्टेशन (स्थान)	रेखा लंबाई/क्षमता	अनुमानित पूर्णता लागत लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन शुल्क	कमीशन अनुसूची	टिप्पणी
1	220 केवी बस सेक्शन लाइज़र के साथ नए 220 केवी बस सेक्शन (तीसरा) का निर्माण और पचोरा पीएस पर 400/220 केवी, 3x500 एमवीए आईसीटी संवर्धन (7वां, 8वां और 9वां) 220 केवी बस सेक्शन (तीसरा)	400/220 केवी	367.073 करोड़ रुपये	29.09.2027	
2	2a. बस सेक्शन (तीसरा) पर आरई इंटरकनेक्शन के लिए तीन 220 केवी लाइन बे 2b. बस सेक्शन (तीसरा) पर पूर्वा ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड के आरई इंटरकनेक्शन के लिए एक नंबर 220 केवी लाइन बे	220 केवी 220 केवी			
3	पचोरा पीएस - राजगढ़ (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएसी/एएल59 मूस समतुल्य) दोनों सिरों पर संबद्ध लाइन बे के साथ और दोनों सिरों पर प्रत्येक सर्किट पर 50 एमवीएआर (एसडब्ल्यू एलआर)	185.448 किमी			
4	पचोरा पीएस (400 केवी बस सेक्शन-II) में 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर की स्थापना	125 एमवीएआर			
5	नीमच पीएस में नए 220 केवी बस सेक्शन-II का निर्माण, नीमच एस/एस में 3x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा, चौथा और पांचवां) द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ संबद्ध बे का निर्माण।	400/220 केवी			
6	नीमच पीएस पर नवीकरणीय ऊर्जा इंटरकनेक्शन के लिए चार 220 केवी लाइन बे	220 केवी			
7	नीमच पीएस - पचोरा पीएस 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड एसीएसआर/एएसी/एएल59 मूस समतुल्य) संबद्ध लाइन बे के साथ और दोनों सिरों पर प्रत्येक सर्किट पर 50 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिएक्टर (एसडब्ल्यू एलआर)	220.99 किमी			

8	हंडिया में 2x500 एमवीए, 400/220 केवी एस/एस के साथ-साथ 2x125 एमवीएआर 420 केवी बस रिएक्टरों की स्थापना	400/220 केवी			
9	पचोरा पीएस - हंडिया 400 केवी डी/सी लाइन (काड एसीएसआर/एएसी/एएल59 मूस समतुल्य) पचोरा पीएस छोर पर संबद्ध बे के साथ और दोनों छोर पर प्रत्येक सर्किट पर 50 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर (एसडब्ल्यू एलआर)	214.43 किमी			
10	खंडवा (पीजी) - इटारसी (पीजी) 400 केवी डी/सी (द्विन मूस) लाइन की LILLO हंडिया एस/एस पर	लाइन इन – 15.346 किमी और लाइन आउट – 14.291 किमी			
11	नीमच पीएस में 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर (द्वितीय) की स्थापना	125 एमवीएआर			

- आयोग के समक्ष प्रस्तुत पूर्ण आवेदन एवं अन्य दस्तावेज वेबसाइट www.grinfra.com पर उपलब्ध हैं। आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार श्री अफाक पोथियावाला या आयोग के कार्यालय एवं कंपनी के दूसरी मंजिल, नोवस टॉवर प्लॉट नंबर 18, सेक्टर -18 गुरुग्राम, हरियाणा -122015 के कार्यालय में भी आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है।
- आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट को आपत्ति/सुझाव (ओं) की एक प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029 के समक्ष दायर किए जाएं।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 07.10.2025

अफाक पोथियावाला
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता